

### Technische omschrijving kopersmap dd. 23-06-2021

- Pag. 27, 8.8 Afbouw, Stukadoorswerk, 04.  
*Aanvulling op de tekst:*  
De verlaagde plafonds van bouwnummer 36 t/m 39 worden afgewerkt met spuitwerk, kleur wit. De koven van bouwnummer 37 en 38 worden gereed voor behangwerk (vlakheidsklasse groep 3) opgeleverd.
- Pag. 27, 8.8 Afbouw, Stukadoorswerk, 05.  
*Extra paragraaf:*  
De spantomtimmeringen tegen de kap van bouwnummer 36 t/m 39 worden afgewerkt met spuitwerk, kleur wit. De spantomtimmeringen tegen de bouwmuren van bouwnummer 36 t/m 39 worden gereed voor behangwerk (vlakheidsklasse groep 3) opgeleverd.
- Pag. 25, 8.8 Afbouw, Hang & sluitwerk, 01.  
*Laatste zin wijzigen naar:*  
Alleen de meterkast krijgt een kastslot zonder kruk.

### Verkooptekeningen

- VT-13-01 dd. 25-06-2021  
Zoals omschreven op pag. 36 van de technische omschrijving kopersmap dd. 23-06-2021 worden de appartementen uitgerust met een videofooninstallatie, aangesloten op het bellentableau nabij de hoofdentree. De beldrukker nabij de entree van de appartementen en videofoon binnenposten in de woonkamer / keuken ontbraken op verkooptekening, maar worden wel gerealiseerd. De schel boven de meterkastdeur welke op de verkooptekening stond komt te vervallen. Beide wijzigingen zijn verwerkt op de huidige betreffende koperstekeningen.
- VT-03-01, VT-04-01, VT-05-01, VT-06-01, VT-07-01 en VT-08-01 dd. 25-06-2021  
Zoals omschreven op pag. 34 van de technische omschrijving kopersmap dd. 23-06-2021 komt er in de woonkamer een standenschakelaar waarmee het ventilatiesysteem geregeld kan worden. Op de verkooptekeningen stond het verkeerde elektra symbool getekend. Het juiste symbool is verwerkt op de huidige betreffende koperstekeningen.
- VT-03-01 en VT-04-01 dd. 25-06-2021  
Zoals omschreven op pag. 34 van de technische omschrijving kopersmap dd. 23-06-2021 komt er in de badkamer een pulsschakelaar welke de ventilator voor een bepaalde tijd (standaard 30 min) in de hoogste stand zet. Op de verkooptekening ontbraken de letters 'mv' bij de betreffende enkelpolige schakelaar. Deze letters zijn verwerkt op de huidige betreffende koperstekeningen en/of sanitair tekeningen.